

Použití mobilních protipovodňových zábran Boxwall při bleskové povodni 14.10.2020, Blansko (Jihomoravský kraj)

Jednotka SDH Obůrka vybavená mobilními protipovodňovými zábranami Boxwall byla povolána vyhlášením poplachu jednotce v 8.28 hod. Po příjezdu na místo zásahu v 8.48 byl velícím jednotky společně s velitelem zásahu proveden průzkum a zhodnocení způsobu nasazení. Společně s již přítomnou jednotkou HZS byly instalovány mobilní zábrany v celkem 4 elementech o celkové délce cca 50 m. Stavba byla dokončena v 9.12 hod. Zábrany zůstaly na místě až do opadnutí hladiny v cca 21.20 a následně byly výjezdem JSDH Obůrka odvezeny zpět na základnu.

Po příjezdu vozidla ze zařízení Tišnov s protipovodňovými pytli jich bylo cca 10 použito k dotěsnění menších průsaků zábran v místech přechodů přes terénní nerovnosti.

Situace před nasazením zábran



Voda se valí obslužnou komunikací mimo koryto potoka



a následně neřízeně povodňová vlna překonává hlavní komunikaci a ohrožuje objekty níže za ní.



Situace po nasazení zábran



Voda se částečně vrací do koryta směrována zábranami (obslužná komunikace byla zachována průjezdná).



Následně je voda řízeně směrována přes hlavní silnici, za níž je odváděna zpět do koryta v místě s dostatečnou kapacitou.



Všechna foto – zdroj HZS JMK <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=HZSJMK&set=a.2923875407714403>